



2021-03-25

## Netzstrukturdaten TRIDELTA Energieversorgungs GmbH

§17 Abs. 2 Nr. 1,3,4,5 und 6 StromNZV

Jahreshöchstlast:

| Spannungsebene | Zeitpunkt         | Leistung [kW] |
|----------------|-------------------|---------------|
| Mittelspannung | 21.01.2020; 13:15 | 483,21        |
| Niederspannung | 15.01.2020; 10:45 | 2.101,67      |

§ 27 Abs. 2 Nr. 1 bis 7 StromNZV

Stromkreislänge:

|                                               | Stand      | Länge [m] |
|-----------------------------------------------|------------|-----------|
| <b>Freileitungen Hoch- und Niederspannung</b> | 31.12.2020 | 0         |
| <b>Mittelspannungskabel</b>                   |            |           |
| Massekabel                                    | 31.12.2020 | 5.100     |
| PE-/VPE-Kabel                                 | 31.12.2020 | 7.000     |
| <b>Niederspannungskabel</b>                   |            |           |
| Netzkabel                                     | 31.12.2020 | 0         |
| Hausanschlusskabel                            | 31.12.2020 | 427       |

Installierte Leistung der Umspannebenen:

|                | Stand      | Leistung [kW] |
|----------------|------------|---------------|
| Mittelspannung | 31.12.2020 | 4.000         |
| Niederspannung | 31.12.2020 | 4.000         |

Entnommene Jahresarbeit:

|                | Stand      | Arbeit [kWh] |
|----------------|------------|--------------|
| Mittelspannung | 31.12.2020 | 2.913.653    |
| Niederspannung | 31.12.2020 | 14.213.383   |

Anzahl der Entnahmestellen:

|                | Stand      | Anzahl |
|----------------|------------|--------|
| Mittelspannung | 31.12.2020 | 6      |
| Niederspannung | 31.12.2020 | 20     |

Versorgte Fläche: 50,3ha

Grundzuständiger Messstellenbetreiber: TRIDELTA Energieversorgungs GmbH