

Netzstrukturdaten

12.03.2015

§17 Abs. 2 Nr. 1,3,4,5 und 6 StromNZV

Jahreshöchstlast:

| Spannungsebene | Zeitpunkt | Leistung [kW] |
|----------------|------------------------|---------------|
| Mittelspannung | 22.01.2015 13:30:00 | 532,92 |
| Niederspannung | 26.01.2015 11:00:00 | 3.578,80 |

§ 27 Abs. 2 Nr. 1 bis 7 StromNZV

Stromkreislänge:

| | Stand | Länge [m] |
|---|------------|-----------|
| Freileitungen Hoch- und Niederspannung | 31.12.2014 | 0 |
| Mittelspannungskabel | | |
| Massekabel | 31.12.2014 | 5.100 |
| PE-/VPE-Kabel | 31.12.2014 | 7.000 |
| Niederspannungskabel | | |
| Netzkabel | 31.12.2014 | 0 |
| Hausanschlusskabel | 31.12.2014 | 427 |

Installierte Leistung der Umspannebenen:

| | Stand | Leistung [kW] |
|----------------|------------|---------------|
| Mittelspannung | 31.12.2014 | 4.500 |
| Niederspannung | 31.12.2014 | 4.500 |

Entnommene Jahresarbeit:

| | Stand | Arbeit [kWh] |
|----------------|------------|--------------|
| Mittelspannung | 31.12.2014 | 1.800.000 |
| Niederspannung | 31.12.2014 | 20.200.000 |

Anzahl der Entnahmestellen:

| | Stand | Anzahl |
|----------------|------------|--------|
| Mittelspannung | 31.12.2014 | 3 |
| Niederspannung | 31.12.2014 | 18 |

Versorgte Fläche:

50,3ha